



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
бедствий

30.01.2025 08:01

Пожар в здании Телецентра



22.01.2025 в 19:10 на центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения ФГКУ поступило сообщение о пожаре на втором этаже в здании радиотелевизионной передающей станции в г. Байконур. В 19:11 к месту вызова были направлены два отделения и АЛ-30 СПСЧ № 1. В 19:12 поступил второй вызов. По внешним признакам обнаружено открытое горение лотка с кабелем на уровне второго этажа. В 19:19 – звеном ГДЗС проведена разведка в ходе которой был обнаружен очаг пожара на тушение пожара и второй на защиту кабельного лотка снаружи здания. В 19:29 локализован пожар. В результате пожара пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – устанавливается.

Силы и средства, участвующие в тушении пожара - 11 человек личного состава и 4 единицы техники.