



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

---

**С 1 марта изменились Правила противопожарного режима в Российской Федерации.**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 года № 1885 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ).

Так конкретизированы требования к открыванию дверей эвакуационных выходов:

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26 ППР в РФ).

Размещение сидячих мест для ожидания разрешили располагать в том числе (подпункт «б» пункта 27 ППР в РФ):

- на путях эвакуации;
- у дверей эвакуационных и аварийных выходов;
- в переходах между секциями;
- у выходов на крышу (покрытие).

Также обязали руководителей организаций при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечить геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности (пункт 28 ППР в РФ).

Запретили использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта (подпункт «ж» пункта 35 ППР в РФ).

Смягчены нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты, кроме АЗС. Например, помещения категорий А, Б, В1 - В4 требуется оснащать огнетушителями с таким рангом тушения (Приложение № 1 к ППР в РФ):

- для пожара класса А - 3А вместо 4А;
- для пожара класса В - 70В вместо 144В;

