



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

---

**Внесены изменения в пункт 32 Правил противопожарного режима в  
Российской Федерации.**

31 марта 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.03.2023 № 510 «О внесении изменения в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», дополнен абзацами следующего содержания:

«Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введённых в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.

Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается.».

Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года.

Отдел федерального государственного пожарного надзора напоминает, что одной из основных причин пожаров является аварийная работа электросети: перегрузка сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарной безопасности, обращайтесь по телефону отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»: 7-72-10.