



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

С 1 января 2025 г. вводится новая Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах.

03 сентября 2024 г. опубликован приказ МЧС России от 26.06.2024

№ 533 «Об утверждении методик определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», согласно которому с 1 января 2025 г. вводится новая «Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» и признаётся утратившим силу приказ МЧС России от 10.07.2024 № 404 «Об утверждении методик определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах».

«Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах» устанавливает порядок расчета величин пожарного риска на производственных объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 (за исключением стоянок легковых автомобилей, входящих в состав производственного объекта), включая здания иных классов функциональной пожарной опасности, входящие в состав производственного объекта.

По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарной безопасности, обращайтесь по телефону отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»: 7-72-10.